

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения

Центр госсанэпиднадзора в г. Москве



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-3у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по г. МОСКВЕ**

(ОБЛАСТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ИНОСТРАН)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.06.570.П.25755.11.3_Т 11.11.03

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола "Styrofoam" марок: "Roofmate SL-A", "Floormate 200-A", "Floormate 500-A", "Styrofoam IB-A", "Styrofoam IB-F-A"

изготовленная в соответствии

Сертификат EN ISO 9001:2000 от 25.07.2003 года

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

МУ 2158-80 "Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю полимерных строительных материалов, предназначенных для применения в строительстве жилых и общественных зданий"

Организация — изготовитель

фирма "Dow Hungary Chemicals Ltd"

Венгрия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ПФ "Дау Ероп ГмбХ", г. Москва, ул. Таганская, д. 17/23

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

ИЦ ЦГСЭН в г. Москве № 4129 от 17.10.2003 года

№ 0748931

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Этилбензол	0,02 мг/м куб
Акролеин	0,01 мг/м куб
Анилин	0,03 мг/м куб
Ацетон	0,3 мг/м куб
Бензол	0,1 мг/м куб
Бутилацетат	0,1 мг/м куб
Дихлорэтан	1,0 мг/м куб
Изопропиленбензол	0,014 мг/м куб
Ксилолы	0,2 мг/м куб
Мезитилен	0,01 мг/м куб
Метиленхлорид	0,03 мг/м куб
Нафталин	0,007 мг/м куб
Этилцеллозольв	0,08 мг/м куб
Псевдокумол	0,015 мг/м куб
Стирол	0,002 мг/м куб
Толуол	0,6 мг/м куб
Хлористый винил	0,05 мг/м куб
Этилацетат	0,1 мг/м куб

Область применения:
Жилищное, гражданское строительство и теплоизоляция в системах горячего водоснабжения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
По рекомендации изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:
В соответствии с ГОСТ Р 51121-97 "Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования"

Заключение действительно до
5 ноября 2008 года



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

